GRUPO setup

APR- ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

CORTE DE FORNECIMENTO NO RAMAL DE LIGAÇÃO

Contrato Nº 5000004517 CEEE

Data / /

Reclamação:	*Nº de Ordem Veículo:*
Endereço:	*Nº da Ocorrência/OS:*

Hora de recebimento OCC: ___h___	*Hora Chegada Local: ___h___*	*Hora Localização Defeito/Falha: ___h___*	*Hora Conclusão: ___h___*
km inicial:	*km final:*	*Causa:*	

Serviço Realizado: *Corte de fornecimento no Ramal de Ligação*

Material:

ETAPA	RISCOS	S	N	MEDIDAS PREVENTIVAS	S	NA
Estacionar Veículo Sinalizar Área de Trabalho	***A**balroamento*	☐	☐	***O**bedecer ao Código Nacional de Trânsito*	☐	☐
	***C**olisão*	☐	☐	***L**igar o pisca alerta*	☐	☐
	***A**tropelamento*	☐	☐	***U**sar freio estacionário*	☐	☐
				***S**inalizar e isolar o veículo e o local de trabalho.**RG**_____ **Ass.**_____*	☐	☐
				***P**ermanecer dentro da área sinalizada*	☐	☐
				***C**riar, sinalizar e isolar o passeio temporário para pedestres*	☐	☐
Planejamento da atividade	***I**mprovisação/falta de materiais*	☐	☐	***E**star de posse do Manual do Eletricista*	☐	☐
	***E**xecução inadequada da tarefa*	☐	☐	*Conhecer e cumprir os procedimentos conforme descrito nas normas CEEE e no Manual do Eletricista*	☐	☐
	***F**alta de comunicação c/o COD*	☐	☐	***S**olicitar equipe de apoio*	☐	☐
	***Nº** de componentes/equipe incompatível p/tarefa*	☐	☐	***P**rovidenciar materiais e ferramentas necessários antes de iniciar a execução da atividade*	☐	☐
Verificação da estrutura e do ambiente	***Q**ueda de poste CEEE*	☐	☐	***U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)*	☐	☐
	***Q**ueda de poste do consumidor*	☐	☐	***V**erificar visualmente as condições do poste e da estrutura*	☐	☐
	***Q**ueda de materiais e equipamentos*	☐	☐	***T**estar a resistência do poste c/martelo ponta e pá.**RG**_____ **Ass.**_____*	☐	☐
	***P**icada de insetos/animais peçonhentos*	☐	☐	***O**bservar atentamente o local de trabalho e de execução do serviço*	☐	☐
	***M**ordida de animais*	☐	☐	***U**tilizar conjunto impermeável*	☐	☐
	***P**rovenientes de causas naturais (chuva)*	☐	☐			
Procedimento de escalada (Espora, Escada, Cesta Aérea)	***C**ravar espora no pé / perna / mão*	☐	☐	***U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)*	☐	☐
	***Q**ueda por diferença de nível*	☐	☐	***C**alçar e retirar as esporas junto à base do poste*	☐	☐
	***Q**ueda da escada*	☐	☐	***O**bservar e desviar dos defeitos ou rachaduras ao longo da estrutura*	☐	☐
	***L**esão das mãos / olhos / cabeça*	☐	☐	***A**marrar a escada ao poste.**RG**_____ **Ass:**_____*	☐	☐
	***E**ntorse muscular*	☐	☐	***T**ransportar/posicionar/instalar a escada entre dois eletricistas*	☐	☐
	***C**hoque elétrico*	☐	☐	***O**bservar as distâncias de segurança conforme NR 10*	☐	☐
Trabalho em Altura	***Q**ueda de empregado*	☐	☐	***I**nstalar a linha de vida*	☐	☐
	***Q**ueda de objeto, ferramentas*	☐	☐	***U**tilizar os EPI/EPC durante a execução do serviço (assinalar na lista abaixo)*	☐	☐
	***Q**ueda de estrutura (cruzeta, isolador,..)*	☐	☐	***U**tilizar corda de serviço e balde de lona p/movimentação de ferramentas, equipamentos*	☐	☐
	***Q**ueda de galho*	☐	☐	***T**ipo de ancoragem: ☐_**ICC** ☐_**Gancho** ☐_**Escada+Poste** ☐_**Outro:**_____*	☐	☐
Eletricidade	***C**hoque elétrico*	☐	☐	***U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)*	☐	☐
	***A**rco voltaico*	☐	☐	***U**tilizar lençol isolante BT classe 0*	☐	☐
	***E**nergização acidental*	☐	☐	***U**tilizar tapete isolante AT*	☐	☐
	***E**xplosão*	☐	☐	***S**olicitar e confirmar desligamento do circuito. **Nome/RE Operador COD:**_____*	☐	☐
	***Q**ueimaduras*	☐	☐	***M**anter as distâncias de segurança conforme Manual do Eletricista e NR 10*	☐	☐
				***T**estar o detector e verificar a ausência de tensão.**RG**_____ **Ass.**_____*	☐	☐
				***I**nstalar aterramento temporário.**RG**_____**Ass.**_____*	☐	☐
				***R**etirar os cartuchos e colocar a bandeira "Não Ligar Homens na Rede"*	☐	☐
				***U**tilizar ferramentas isoladas 1kV*	☐	☐
				***U**tilizar o dispositivo de abertura de chave c/carga (loadbuster)*	☐	☐
Motosserra e Guindauto	***C**orte / amputação de membros*	☐	☐	***M**anuseio dos equipamentos somente por profissionais treinados e certificados*	☐	☐
	***M**anuseio inadequado do guindauto*	☐	☐	***P**osicionar-se adequadamente p/realização da tarefa*	☐	☐
	***T**ombamento do veículo*	☐	☐	***U**tilizar motosserra compatível c/a tarefa*	☐	☐
	***P**rojeção de partículas*	☐	☐	***U**tilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)*	☐	☐
	***R**uído*	☐	☐	***A**cionar os estabilizadores do veículo*	☐	☐
				***D**imensionar local onde será estacionado caminhão c/guindaste hidráulico*	☐	☐

Em caso de acidente, avisar o Técnico de Segurança

Telefones Úteis: SAMU 192 - Bombeiros 193 - Brigada Militar 190 - EPTC 118 (PoA) - CIT 0800.721.3000

Corda de resgate	S	N	***Recursos disponíveis***	*Kit Primeiros Socorros*	S	N
	☐	☐			☐	☐

	S	NA		S	NA		S	NA		S	NA
calça anticorte	☐	☐	*cone de sinalização*	☐	☐	*manga isolante BT classe 1*	☐	☐	*protetor facial*	☐	☐
calçado de segurança	☐	☐	*fita de sinalização*	☐	☐	*óculos de segurança*	☐	☐	*talabarte c/regulador*	☐	☐
capacete c/jugular	☐	☐	*luvas de trabalho pesado*	☐	☐	*perneira*	☐	☐	*travaquedas*	☐	☐
cinto paraquedista	☐	☐	*luva isolante classe ⓪ ② ③ c/luva cobertura²*	☐	☐	*protetor auricular*	☐	☐	*vestimenta resistente a chamas*	☐	☐

Nome	***RG***	***Assinatura***
¹ _____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Observações

Legenda:

S *– Sim* ***NA*** *– Não Aplicável*

¹ Indicação do encarregado da equipe pesada ou do observador da tarefa (eletricista auxiliar) na equipe leve.

² Marcar a classe da luva isolante utilizada