| | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO | Página: | |
|---|---|---|---|
| GRUPO setup | **ATIVIDADE: RELIGAR COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISJUNTOR ,MEDIDOR OU NO RAMAL EM ÁREA URBANA** | Data:____/____/____ | |
| Contrato : **4600005353** | | Aprovação: | |

| **RISCO** | **CAUSA** | **CONSEQUENCIA** | **MEDIDAS DE CONTROLE** |
|---|---|---|---|
| Animais peçonhentos | Proximidade | Reações alérgicas<br>Envenenamento | - Usar sapato tipo botina<br>- Atenção ao manusear equipamentos |
| Choque elétrico | Operação inadequada do equipamento<br>Mal súbito<br>Imperícia | Lesão corporal<br>Óbito | - Os trabalhos em instalações elétricas ou em suas proximidades somente devem ser realizados por profissionais autorizados<br>- O trabalho deve ser acompanhado<br>- Não utilizar adornos pessoais<br>- Usar sapato tipo botina para área elétrica<br>- Usar vestimenta retardante a chamas<br>- Usar luvas isolantes compatíveis com a tensão elétrica e de cobertura<br>- Utilizar capacete classe B; |
| Arco Voltaico | Curto circuito | Lesão corporal<br>Óbito | - Usar sapato tipo botina para área elétrica;<br>- Usar vestimenta retardante a chamas;<br>- Usar balaclava e protetor facial e capacete; |
| Condições climáticas adversas | Chuva/Vento Descargas atmosféricas | Lesão corporal<br>Óbito | - Utilizar capa de chuva e bota de borracha<br>- Evitar trabalhar em dias de chuva |
| Corpo estranho nos olhos | Não usar proteção adequada | Lesão nos olhos | - Usar óculos de proteção |
| Impacto mecânico | Manuseio de ferramentas<br>Manuseio de equipamentos | Lesão nas mãos | - Usar luvas contra agentes mecânicos<br>- Manusear as ferramentas firmemente<br>- Não manter as ferramentas junto ao corpo (bolsos e cinto) |
| Indução eletromagnética | Imperícia | Lesão corporal | - Usar sapato tipo botina para área elétrica<br>- Usar luvas isolantes compatíveis com a tensão elétrica e de cobertura<br>- Usar vestimenta retardante a chamas |
| Má condição física ou psicológica | Desmotivação<br>Problema psicossocial<br>Saúde debilitada | Lesão corporal | - Redefinição de tarefas<br>- Substituição do trabalhador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO setup | **ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO** | Página: | |
| | **ATIVIDADE: RELIGAR COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISJUNTOR ,MEDIDOR OU NO RAMAL EM ÁREA URBANA** | Data:____/____/____ | |
| Contrato : **4600005353** | | Aprovação: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Queda do mesmo nível | Não usar proteção adequada<br>Pressa | Lesão corporal | - Utilizar sapato tipo botina<br>- Verificar condições do solo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO setup | **ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO** | Página: | |
| | **ATIVIDADE: RELIGAR COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISJUNTOR ,MEDIDOR OU NO RAMAL EM ÁREA URBANA** | Data:____/____/____ | |
| Contrato : **4600005353** | | Aprovação: | |

Reconheço ter recebido treinamento e ter pleno conhecimento para aplicação do conteúdo desta APR. Data____/____/____

| Nome do funcionário | Assinatura |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Elaborado por: |
|---|
| **Anderson Silva Leal** |
| Técnico de Segurança do Trabalho<br>Registro : 000991.1/PR |
| Setor: Segurança do Trabalho |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO** | Página: | |
| | **ATIVIDADE: RELIGAR COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISJUNTOR ,MEDIDOR OU NO RAMAL EM ÁREA URBANA** | Data:_____/_____/_____ | |
| Contrato : **4600005353** | | Aprovação: | |